

Janowice Wielkie, 18.06.2019 r

KDzAG.271.2.1.2019.GK

**INFORMACJA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
„PRZEBUDOWĘ BUDYNKU NR 1 (PAŁACOWEGO) W DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ W JANOWICACH WIELKICH POLEGAJĄCA NA
MONTAŻU WINDY OSOBOWEJ”**

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów przesyłamy dokładne dane, parametry, wykończenia i wystroju dźwigu

1. rama i ściany – ze stali nierdzewnej szlifowanej
2. drzwi kabinowe - automatyczne teleskopowe ze stali nierdzewnej
3. drzwi szybowe – automatyczne teleskopowe ze stali nierdzewnej szlifowanej (na parterze o odporności ogniowej EI30)
4. poręcz – okrągła 40mm ze stali nierdzewnej
5. lustro – dowolne, umieszczone na ścianie bocznej nad poręczą
6. oświetlenie kabiny - energooszczędne LED w ilości 4 sztuk
7. oświetlenie awaryjne – tak
8. stacyjka blokady zamykania - tak
9. wentylator kabinowy – 1 sztuka
10. wykładzina podłogowa – szara antypoślizgowa
11. cokoły przypodłogowe – wykonane ze stali nierdzewnej
12. panel dyspozycji – na całej wysokości kabiny
13. rodzaj przycisków – okrągłe , podświetlenie przycisków w kolorze czerwonym
14. wyświetlacz: LCD, kolor podświetlenia niebieski
15. Przycisk zamykania – tak
16. Numeracja przystanków : 0; 1; 2
17. łączność ze służbami ratunkowymi: tak
18. system informacji głosowej: tak
19. kaseta wezwań – natynkowa, w ramie przy drzwiach
20. piętroskazywacz – w kasecie wezwań
21. oświetlenie maszynowni – tak
22. szafa sterująca – ze stali nierdzewnej

Przewodniczący Komisji Przetargowej

KLEPOWNIK
Grażyna Krawiec
Działu Administracyjno-Gospodarczego

Grażyna Krawiec